

患者さんの声（ご意見箱より）



ご意見：9階デイルーム横の手洗い場の蛇口の水がはねます。
洗いやすいように直してください。

回答：ご不便をおかけいたしましたして、申し訳ございませんでした。

日頃より定期点検を実施しておりますが、今回ご指摘いただいた場所について確認したところ、蛇口の吐水部分に一部不具合がございましたので、部品交換の上、作業が完了しております。また他の箇所も緊急点検しましたが、不具合はございませんでした。

この度はご意見いただきありがとうございますございました。

引き続き設備の点検を徹底の上、快適な療養環境を提供するべく病院一同、努めて参りたいと思います

（管理課）

投書のありました全てのご意見につきましては、関係部署にて拝見・検討させていただきます。

皆様の貴重なご意見をお聞かせ下さい。

患者サービス検討会
2021年 2月 1日