

患者さんの声（ご意見箱より）



ご意見：7B病棟の多目的トイレのウォシュレットの水圧が弱いです。また、出ない時もあるので修理、メンテナンスを宜しく願います。

回答：ご不便をおかけして申し訳ございません。

確認したところ、温水便座の自動洗浄機能の一部が故障により動作不良を起こしておりました。

現在は新しいものと交換し、正常稼働しております。

日々、清掃時に各所の稼働状況の確認を行っておりますが、今後もお不便をおかけしないよう注意して参ります。

投書のありました全てのご意見につきましては、関係部署にて拝見・検討させて頂いております。
皆様の貴重なご意見をお聞かせ下さい。

患者サービス検討会
2022年12月26日